

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Приморскому краю
г. Партизанск ул. М. Горького, 1, тел: 8 (42363), 6-72-06, e-mail: ond_partizansk@mchs25.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Партизанск

(место составления акта)

«22» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

«17» часов «00» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 25

По адресу/адресам: г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, 13-б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального
контроля о проведении проверки от 12 марта 2021 года № 25

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ПАРТИЗАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

26.03.2021 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

06.04.2021 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

14.04.2021 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 5 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому
округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)
Глушкова М.В. 16.03.2021 в 11 час. 15 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Партизанского городского округа по
пожарному надзору Сиротюк Анастасия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: врио директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Глушкова
Марина Викторовна, специалист по охране труда КГБУСО «Партизанский ПНИ» Мялковская Екатерина
Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями,
установленными разделом XVIII Правил (п. 2, п. 392, п. 394 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В
РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ответственное лицо - врио
директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Глушкова М.В.);
- Не согласованы специальные программы со структурным подразделением территориального органа МЧС
России (п. 3 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ утверждены постановлением

Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ПРИКАЗ от 12 декабря 2007 года N 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 53, ответственное лицо - специалист по охране труда КГБУСО «Партизанский ПНИ» Мялковская Е.А.);

- Руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 30 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ответственное лицо - специалист по охране труда КГБУСО «Партизанский ПНИ» Мялковская Е.А.);
- Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 54 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ответственное лицо - специалист по охране труда КГБУСО «Партизанский ПНИ» Мялковская Е.А.);
- Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 61 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ответственное лицо - специалист по охране труда КГБУСО «Партизанский ПНИ» Мялковская Е.А.);
- При использовании двупольных дверей ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра. (ширина определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна, ширина «пассивного» (закрепленного) полотна не допускается. Для двупольных дверей не предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89, ст.1, ч.2, п.1; ст.4; ст.6, ч.1; ПРИКАЗ РОССТАНДАРТА ОТ 14.07.2020 N 1190 (РЕД. ОТ 04.03.2021) «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» п. 209; п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ ст. ст. 6, 7, 16.1, ответственное лицо - КГБУСО «Партизанский ПНИ»);
- На объекте защиты линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций (эвакуации людей в безопасную зону). (линии связи не проложены кабелем КПСЭнг(А-FRLSLTx1x2x1). (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» : ч. 2 ст. 103., ответственное лицо - КГБУСО «Партизанский ПНИ»);
- Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из фойе, тамбуров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. (прачечная - около щитовой, склад (подвал) фасовочная) (п/п «д» п. 16 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ответственное лицо - врио директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Глушкова М.В.);
- Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции. (прачечная - на утюге; большой гараж - на телевизоре) (п/п «А» п. 35 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ответственное лицо - специалист по охране труда КГБУСО «Партизанский ПНИ» Мялковская Е.А.);
- Коридоры не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42м. (2й этаж отсутствуют перегородки, 1 этаж перегородки неизвестного показателя, сертификат отсутствует) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ст. 4, ст. 89, СП 1.13130.2020 п. 5.3.3 Приказ от 14 июля 2020 года №1190 года №1317 п.209; ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ ст. ст. 6, 7, 16.1, ответственное лицо - КГБУСО «Партизанский ПНИ»);
- Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м. (3й пост, правый выход; 1й пост левый выход), фактическая ширина 1,15 м (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст. 6, ст. 4, ст. 89, СП 1.13130.2020 п. 4.3.3, п. 4.2.19, Приказ от 14 июля 2020 года №1190 года №1317 п.209; ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ ст. ст. 6, 7, 16.1, ответственное лицо - врио директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Глушкова М.В.);
- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация на чердаке. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83; СП 486.1311500.2020 п. 4.4. таблица 1 п. 8.2; Приказ от 14 июля 2020 года №1190 п. 240; ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ ст. ст. 6, 7, 16.1, ответственное лицо - КГБУСО «Партизанский ПНИ»);

- Используется подвальный этаж для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. (морозильная камера, склады для хранения продуктов, склад для хранения инвентаря и т.д.) (п/п «Б» п. 16 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ответственное лицо - врио директора КГБУСО «Партизанский ПНИ» Глушкова М.В.):
- Допускается использование электрической сковороды при неисправности терморегулятора, предусмотренного конструкцией. (п/п «Г» п. 35 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ответственное лицо - Индивидуальный предприниматель Фролова Любовь Алексеевна)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 25/1/1 от 22.04.2021, протоколы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку: Сиротюк А.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
исполнителя КГБУСО «Партизанский ПНИ»
Глушкова Мария Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
ного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 02 » 04 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)