

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Партизанск ул. М. Горького, 1, тел: 8 (42363), 6-72-06, e-mail: ond\_partizansk@mchs25.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ

### ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

### ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-31-2021/00700pc/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: КРАЕВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПАРТИЗАНСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Партизанского городского округа по пожарному надзору №25-31-2021/0070pc от «22» декабря 2021 года Горборукова Р.А.

в период с «24» декабря 2021 г. по «27» декабря 2021 г.

Государственным инспектором Партизанского городского округа по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

пожарному надзору Сиротюк Анастасия Владимировна

органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица \_\_\_\_\_  
 директор Левченко Елена Владимировна, специалист по охране труда Мялковская Екатерина Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация на чердаке.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83; СП 486.1311500.2020 п. 4.4. таблица 1 п. 8.2; Приказ от 14 июля 2020 года №1190 п. 240; ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ст. ст. 6, 7, 16.1	15.09.2022	Решение записка на 2022г.
2.	Используется подвальный этаж для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. (морозильная камера, склады для хранения продуктов, склад для хранения инвентаря и т.д.)	п/п "Б" п. 16 ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	25.01.2022	восполнено 31.12.22г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор Партизанского городского округа по пожарному надзору Сиротюк А.В

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 24 » декабря 2021 год

Директор КГБУСО «Партизанский ПИИ»  
В.В. Давыдов

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 24 » 12 2021 год



В.В. Давыдов  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.