

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«13» сентября 2025 г., 25250061000215342063
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Приморскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и, при необходимости, его территориального органа)

«17» октября 2025 г., 10 час. 00 мин. № 2509/021-25/77-П/АП

(дата и время составления акта)

г. Партизанск, ул. М. Горького, д. 1

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «23» сентября 2025 г., № 2509/021-25/77-П/АП, учетный номер проверки 25250061000215342063.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Бестфатор Наталья Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю (Государственный инспектор Партизанского городского округа по пожарному надзору)
2. Моисеенко Василина Анатольевна – старший инспектор отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю (Государственный инспектор Партизанского городского округа по пожарному надзору)
3. Комарова Анастасия Владимировна – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю (главный государственный инспектор Партизанского городского округа по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При записе инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (если таковых) была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием сведений о свидетельстве об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемыми лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; помещения, которыми контролируемыми лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности; земельные участки, которыми контролируемыми лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. край Приморский, г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, Здание 136

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"ПАРТИЗАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" ИНН 2509003784, адрес регистрации юридического
лица: 692860, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ПАРТИЗАНСК, УЛ. ЛОЗОВЫЙ КЛЮЧ, Д.13 Б

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» октября 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «17» октября 2025 года, 10 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**1) осмотр**

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «08» октября 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «08» октября 2025 года, 12 час. 00 мин.

по месту: край Приморский, г Партизанск, ул Лозовый ключ, Здание 136

(указываются даты и места фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 08.10.2025 №6/н

(указываются дата составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. В соответствии с сопроводительным письмом № В-252-26002-22-9 от 13.10.2025 рассмотрены следующие документы: Акт на огнезащиту древесины от 06.05.2024, Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки, Протокол проверки пожарной безопасности внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу № 77 от 21.04.2025, Акт испытания пожарного гидранта на водоотдачу №77/3 от 21.04.2025, Диплом о профессиональной переподготовке №25-04-84390 от 30.04.2025, Диплом о профессиональной переподготовке №25-04-84389 от 30.04.2025, Диплом о профессиональной переподготовке №25-04-84392 от 30.04.2025, Диплом о профессиональной переподготовке № 25-04-84391 от 30.04.2025, Диплом о профессиональной переподготовке №25-04-59662 от 25.04.2025, Диплом о профессиональной переподготовке № 25-04-84387 от 30.04.2025, Диплом о профессиональной переподготовке №25-04-84388 от 30.04.2025, Диплом о профессиональной переподготовке №25-04-84393 от 30.04.2025, Удостоверение о повышении квалификации, Инструкция о мерах пожарной безопасности, Приказ №13-п от 09.01.2025, Договор на эксплуатационно-техническое обслуживание автоматической системы охранной сигнализации в учреждении №185/ГО от 09.01.2025, Договор на эксплуатационно-техническое обслуживание АПС и СОУЭ подключенной к краевой системе противопожарного радиомониторинга №187/ГО от 01.07.2025, Договор на эксплуатационно-техническое обслуживание АПС и СОУЭ подключенной к краевой системе противопожарного радиомониторинга №186/ГО от 01.01.2025, Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, Программа вводного инструктажа по ПБ, Программа проведения первичного противопожарного инструктажа, Акты проверки состояния системы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ, журнал инструктажей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) предоставленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. На объекте защиты не обеспечено наличие устройств для самозакрывания противопожарной двери в электрощитовой, а также на дверях лестничной клетки на 2 этаже (п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, 13Б
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
2. На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" электрощитовой с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) на входной двери помещения с наружной стороны (документы не предоставлены) (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, 13Б

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 12 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

3. На объекте защиты допущено использование электроустановочного изделия с повреждениями (отсутствует крышка в распределительной коробке в помещении приемно-карантинного отделения) (п.п. «б», п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, 13Б

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

4. На объекте защиты допущена эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции (провод от холодильника в помещении склада медикаментов на 2 этаже) (п.п. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, 13Б

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

5. На объекте защиты направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 3 абзац Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). Место выявления нарушения: г. Партизанск, ул. Лозовый ключ, 13Б

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятых решений контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о наличии нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований) в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 08.10.2025 №б/н
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Приморский, г Партизанск, ул Лозовый ключ, Здание 13б)
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (край Приморский, г Партизанск, ул Лозовый ключ, Здание 13б)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертные заключения), составленные по результатам проведения контрольных (исполнительных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю (главный государственный инспектор Партизанского городского округа по пожарному надзору) Комарова Анастасия Владимировна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0D0CF9D68BE7E7D9C79A71C99335B4A2
Выявлен: Комарова Анастасия Владимировна
Действителен с 11.02.2025 по 07.05.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Комарова Анастасия Владимировна - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю (главный государственный инспектор Партизанского городского округа по пожарному надзору), телефон: 84236521260, e-mail: a.komarova@25.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

10.02.17.10.2025 *А.В. Комарова* *Е.В. Аветикян*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

